

跟進日期：2020-3-20

跟進事項：質疑水壓問題導致爆地下喉管漏水

簡述：

完成搶修工程後，(20/3)第 4 座食水供應回復正常，之後收到多位熱心街坊反映，在爆喉事發的前一天即 3 月 18 日，家中水喉的水壓十分猛烈，更有街坊需要將來水水制調細才可使用；法團主席及副主席曾於 3 月 19 日早上，因協助承辦商進行搶修工程，曾兩次到水錶房視察，得知其時街外食水喉入翠麗的水壓是接近 130 磅，於當日中午時間，恰考遇到管理處許主任，並告知水務署派員到來將水壓調低；基於以上事情的發生，法團主席於 3 月 20 日向水務署追查及投訴，為何翠麗花園的水壓調升了？為何於 3 月 19 日又派員到來調低水壓？是誰要求將水壓調升？有待水務署回覆。