

# 通告 Notice

此通告張貼至：

2/2/2026

Lo

檔案編號:TL-notice-2026(071)

敬啟者：

## 有關3座L7, L8, L9升降機故障事宜

茲通知 3 座各單位業戶，在 2026 年 1 月 30 日(星期五)早上 11:10 時，L7、L8 及 L9 升降機進行例行檢查，期間日立工程人員以電腦更新設定時出現錯誤訊號。導致三部升降機同一時間暫停運作，直至 12:30 時才全面恢復正常運作。

就是次升降機故障對各業戶造成不便，深表歉意，懇請見諒！

如有任何疑問，可致電 2679 8900/2679 8949 與管理處職員聯絡。

敬希垂注，特此公佈！

此致

翠麗花園第 3 座各業戶



翠麗花園管理處 謹啟 2026 年 1 月 30 日

